

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка»

РФ, 161350, Вологодская область, Бабушкинский район, с. им. Бабушкина, ул. Советская, д. 1а

Телефон: (8-81745) 2-12-40; факс: 2-13-36; E-mail: babushberezka@obr.edu35.ru сайт: ds-berezka-r19.gosweb.gosuslugi.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Управление образования
Администрации Бабушкинского
муниципального округа

«УТВЕРЖДЕНО»

приказом заведующего МБДОУ
«Детский сад № 1 «Березка»
Приказ от 02.12.2024 № 32

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка»

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00e3c96519b9356792

Владелец Порошина Татьяна Николаевна

Действителен с 10.11.2021 по 09.11.2026

С.им. Бабушкина
2024 год

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка»
- 1.2. Адрес объекта 161350 Вологодская обл., Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, ул.Советская, д.1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1064,62 кв.м
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 7137,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2020 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026- 2027 год, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение– «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка» (краткое наименование: МБДОУ «Детский сад №1 «Березка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 161350 Вологодская обл., Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, ул.Советская, д.1а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Бабушкинского муниципального округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 161350 Вологодская обл., Бабушкинский р-н, с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина , д.54

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
 - предоставление дошкольных образовательных услуг по реализуемой в ДОО образовательной программе;
 - психолого-медико-педагогическое обследование детей;
 - психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
 - присмотр и уход;
 - коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1,2 до 8 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: ОВЗ при наличии заключения ПМПК
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	Введение с 1 января 2020 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов	С 1 января 2020 г. введен в эксплуатацию объект (здание и помещения детского сада) после проведенного капитального ремонта, частично соответствующего требованиям доступности для инвалидов
2.	Наличие объектов, которые в результате проведения после 1 января 2020 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов, объектов и услуг	Работы по частичной реконструкции, модернизации здания по установке пандусов, перил на крыльце, выравнивания полов первого этажа под один уровень, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, произведены во время капитального ремонта 2020 г.
3.	Обеспечение доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Самостоятельный доступ инвалидам с формами инвалидности: <ul style="list-style-type: none"> - К (колясочники); - О (нарушение ОДА); - С (нарушение зрения); - Г (нарушение слуха) к месту предоставления образовательных услуг не обеспечен.
4.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту имеющимися средствами:	
4. 1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Стоянка автотранспортных средств для инвалидов не оборудована, планируется в 2025-2026 гг.
4. 2.	сменные кресла-коляски	Отсутствуют
4. 3.	адаптированные лифты	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
4. 4.	поручни	Присутствуют частично снаружи здания и внутри помещения. Частично соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»

4. 5.	пандусы	Присутствуют снаружи здания, внутри помещения не имеются. Частично соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
4. 6.	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания)
4. 7.	раздвижные двери	Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания)
4. 8.	доступные входные группы	Отсутствуют. Не соблюдаются требования п.5.1. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
4. 9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют. Не соблюдаются требования п.5.3 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (оборудование возможно только при реконструкции здания)
4. 10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствуют. Не соблюдаются требования п.5.1. СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
4. 11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Оборудование и носители информации отсутствуют. Не соблюдаются требования п.5.5 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
4. 12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Оборудование и носители информации отсутствуют. Не соблюдаются требования п.5.5 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
4. 13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Оборудование и носители информации отсутствуют. Не соблюдаются требования п.5.5 СП 59.13330.2012, СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСП (техническими средствами реабилитации)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карте»).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с учредителем Управлением образования администрации Бабушкинского муниципального округа

Имеется заключение о состоянии доступности объекта *(прилагается)*

Акт обследования ОСИ от 28.11.2024

Информация обновляется на сайте субъекта РФ ds-berezka-r19.gosweb.gosuslugi.ru
(наименование сайта, портала)

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о	Помощь, необходимая инвалидам для получения в доступной для них форме

	правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	информации может быть предоставлена.
2.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктажи по обучению сотрудников для работы с инвалидами находятся в разработке
3.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Данный приказ имеется
4.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Услуга сопровождения инвалидов по территории объекта работником организации при обращении инвалидом может быть предоставлена
5.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Услуга с использованием русского жестового языка не предоставляется в виду отсутствия специалистов, обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика при необходимости возможен.
6.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства в организации отсутствуют, т.к. в их приобретении нет необходимости
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа возможно только на территории ДОО.
8.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	В учреждении нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой
9.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютора.	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора.
11.	Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих	2

	образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	
12.	Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование	0
13.	Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0
14.	Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования	0

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1.	Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в соответствии с п.5.5 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН»	2025- 2030 гг.
2.	Разработка алгоритма взаимодействия сотрудников ДОО с лицами с ОВЗ. Создание странички на сайте ДОО «Инклюзивное образование»	2025 г.
3.	Обустройство в ДОО гигиенических помещений для лиц с ОВЗ	Нет технической возможности
4.	Обучение педагогов дошкольной образовательной организации для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ	В соответствии с графиком ПК педагогов
5.	Установка беспроводной системы вызова помощника	При наличии бюджетного финансирования на капитальный ремонт 2025-2030 г.
6.	Обеспечение наличия ассистента-помощника для предоставления услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам	При условии наличия воспитанников ДОО с заболеванием, требующем необходимость сопровождения
7.	Приобретение пандуса перекатного. Приобретение складного пандуса	При наличии бюджетного финансирования на капитальный

		ремонт 2025 -2030г
8.	Приобретение автоматической системы открывания дверей	При наличии бюджетного финансирования на капитальный ремонт 2025 - 2030 г.

Заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов:

Здание МБДОУ «Детский сад №1 «Березка» частично оборудовано для доступа инвалидов. Для выполнения требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН» в целях обеспечения доступности инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо провести полную реконструкцию здания. С учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (Собрание законодательства РФ.2013 № 6.ст.468) рекомендовано данное здание оборудовать носителями информации, необходимыми для обеспечения доступа к объекту (месту предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида. Для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо предусмотреть альтернативные формы предоставления образовательных услуг (дистанционно, на дому).

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 01 от «28» ноября 2024 г.